

## Pregled porabe toplotne energije v kotlovnici Šolska 1 sezona 2020-21-zaključek

zap.štev.	Objekt	Ogrevalna površina (m <sup>2</sup> )	Stanje 1.9.2020 (MWh)	Stanje 10.5.2021 (MWh)	Raba v MWh od 1. 9. 2020 do 10.5.2021	Raba v kWh/m <sup>2</sup>
1	Jurčičeva ulica 10	1.094,60	1537,33	1635,10	97,77	89,32
2	Šolska ulica 1	1.064,66	1305,70	1365,22	59,52	55,91
	SKUPAJ	2.159,26			157,29	72,84

Pripravil; DOMtim d.o.o., maj 2021

---