

Pregled porabe toplotne energije v kotlovnici Šolska 1 sezona 2024-25

zap.štev.	Objekt	Ogrevalna površina (m ²)	Stanje 1.9.2024 (MWh)	Stanje 1.6.2025 (MWh)	Raba v MWh od 1. 9. 2024 do 1.6.2025	Raba v kWh/m ²
1	Jurčičeva ulica 10	1.094,60	1870,00	1948,71	78,71	71,91
2	Šolska ulica 1	1.064,66	1496,10	1541,80	45,70	42,92
	SKUPAJ	2.159,26			124,41	57,62

Stanje plina; 31.5.2024	486570 Sm3
Stanje plina; 31.5.2025	501513 Sm3
Poraba ZP	14943 Sm3

Pripravil; DOMtim d.o.o., jun. 2025